

Jelmagyarázat:

- Erősáramú vezeték köteg nyomvonala
- Telefon védőcső nyomvonala
- TV védőcső nyomvonala
- Betöréssjelző védőcső nyomvonala
- Tűzjelző védőcső nyomvonala
- Informatika nyomvonala
- Kaputelefon
- Fénycsöves lámpatest
- Mennyezeti lámpatest
- Fali lámpatest
- 1p kapcsoló
- 2p kapcsoló
- 3p kapcsoló
- 2 ák. kapcsoló
- váltó kapcsoló
- Dugaszoló aljzat
- Telefon csatlakozó
- TV csatlakozó
- Informatika csatlakozó
- Nyomógomb
- kaputelefon
- bet.véd. csatl. pont
- Tűzjelző érzékelő
- Vízmentes szerelvény jele
- Áramköri szám jelölése
- Szoba termosztát
- vilamos motor (ventilátor) jele
- Beép akkus kijárat mutató lámpatest
- Beép akkus biztonsági vil. lámpatest
- Elosztóberendezés

Megjegyzés:

Feszültségszint: 3x400/230V 50 Hz
Érintésvédelem: TN + EPH

Csatlakozás beton járdához

Új kétsoros fém kapaszkodó korlát

ELMŰ-ÉMÁSZ tápkábele

Elektromos tervező: FÉNYESVÖLGY KFT. 3535 MISKOLC, FÉNYESVÖLGYI ÚT 13 Tel.: 46 / 532-555 Mobil: 30 / 93-55-579 E-mail: fenyesselvolgy@gmail.com	Építész: Hernádkércs Község Önkormányzata	Dátum	2017 október	Rajz Szám	V-1	
		Kód:	Munka neve	Lépték	1:50	
		Generál tervező:		Orvosi rendelő belső felújítása és átépítés Hernádkércs Hrsz: 178/2 kiviteli terv		
		Nyikés Tibor 3527 Miskolc, Zselinszky Sz. u. B. 3/39 KMN-É3-05-0219				
Műnnich Gábor villamosmérnök V-T-05-0239 EN-T-05-0239, Vn-05-0239 (VN-75/2012/01) G-B-6, EN-SZ szakértő	Jelen terv a FÉNYESVÖLGY Kft. szellemi tulajdona szerzői jogvédelem alá tartozik!	Rajz címe:	FÖLDSZINT VILLAMOS NYOMVONAL TERVE			